

निश्चित तिथि 18.09.2020

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय विधायक, नदौन द्वारा नियम-324 के अन्तर्गत उठाया गया प्रस्ताव:-

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

मैं सरकार का ध्यान शिमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत छोटा शिमला में नॉल्सवुड नाले में जो सीवरेज की लाईन डाली गई है वहां पर पाईप के फटे होने के कारण सारे नाले में गन्दगी फैल गई है जिससे की महामारी फैलने का डर बना है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मुरम्मत करके गन्दगी फैल रही है उसे रोका जा सके।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

शिमला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत छोटा शिमला नॉल्सवुड नामक जगह पर सीवरेज की लाईन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई गई है। इस लाईन द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की आवासीय कलॉनी को नगर निगम की सीवरेज लाईन में जोड़ा गया है। उक्त लाईन का रख-रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है, इसका निरीक्षण अति. महाप्रबंधक व प्रबंधक एस०जे०पी०एन०एल० द्वारा 16.09.2020 को रात्री 7:30 बजे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह लाईन बहुत पुरानी है और जगह-2 से फटी हुई है। जिसके बारे में श्री भीम सिंह चौहान द्वारा सी०एम० संकल्प पर 9.08.2020 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे आगामी कार्यवाही हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सी०एम० संकल्प 1100 के अन्तर्गत निराकरण हेतु प्रेषित की गई थी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इस संदर्भ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को धारा 269 एच०पी०एम०सी० एक्ट 1994 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त लाईन की मुरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा एस०जे०पी०एन०एल० के माध्यम से शुरू कर दिया गया है और यह आगामी तीन दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। यह कार्य नगर निगम द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के Risk & Cost पर किया जा रहा है इससे सम्बन्धित recovery केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से की जाएगी।
