

विधान सभा प्रश्न

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| विभाग का नाम:           | जल शक्ति विभाग          |
| प्रश्न संख्या तारांकित: | 3285                    |
| उत्तर की तिथि:          | 18-09-2020              |
| विषय:                   | फिल्टर टैंक             |
| प्रश्नकर्ता का नाम:     | श्री पवन नैय्यर (चम्बा) |
| सम्बन्धित मन्त्री:      | जल शक्ति मन्त्री        |

| प्रश्न  | उत्तर  |
|---|--|
| (क) यह सत्य है कि चम्बा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग के द्वारा निर्मित फिल्टर टैंक ऊपर से खुले हैं; और | जी हाँ।  |
| (ख) सरकार इन टैंकों को ढकने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; ब्यौरा दें?  | जी नहीं, क्योंकि Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Water Supply and Treatment, जिसके आधार पर फिल्टर टैंक (WTP) को डिजाईन किया जाता है, में इन्हें ढकने का कोई प्रावधान नहीं है तथा फिल्टर टैंकों को खुला ही रखा जाता है, केवल फिल्टर टैंक के बाद शुद्ध जल को एकत्रित करने हेतु बनाए गए भण्डारण टैंकों को ही ढका जाता है। |