

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	: बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा
प्रश्न संख्या अतारांकित	: 2057
उत्तर की तिथि	: 09.03.2022
विषय	: ट्रांसफार्मर
प्रश्नकर्ता का नाम	: श्री संजय अवस्थी (अर्की)
सम्बन्धित मन्त्री	: बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
दाड़लाघाट व अन्य क्षेत्रों जैसे भराड़ीघाट, चण्डी-ग्याना, धुन्धन और आसपास के क्षेत्रों हेतु सरकार 16 एम0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?	<p>जी हां, इस क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 7.5 एम0वी0ए0 को Augment करके 16 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाने की स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड की ई0एच0वी0 कमेटी की 81वीं बैठक में दिनांक 16.01.2021 को 6.05 करोड़ रुपये की लागत के लिए अनुमोदित किया गया है और मुख्य अभियन्ता (प्रणाली योजना) को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति के पश्चात् इस योजना को HPERC को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा और अनुमोदन के पश्चात् इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>इसके अतिरिक्त दाड़लाघाट में अम्बूजा सीमेंट फ़ैक्टरी को बिजली देने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा वर्ष 1995-96 में 132 के0वी0 का Switching Station बनाया गया था। बाद में वर्ष 2005 में स्थानीय क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति हेतु इस सब-स्टेशन में एक 132/11 के0वी0, 1X7.5 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया।</p>