

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम :	जल शक्ति विभाग
प्रश्न संख्या तारांकित:	5075
उत्तर की तिथि:	11-03-2022
विषय:	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
प्रश्नकर्ता का नाम:	श्री इन्द्रदत्त लखनपाल (बड़सर)
सम्बन्धित मन्त्री:	जल शक्ति मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) नगर पंचायत भोटा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस वर्ष स्वीकृत हुआ; इसके निर्माण हेतु भूमि का चयन व अधिग्रहण कर लिया गया है; यदि हां, तो सूचना सभा पटल पर रखें; यदि नहीं, तो कारण;	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) नगर पंचायत भोटा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सीवरेज लाईन कितने वार्डों में बिछा दी गई है व कितनी शेष है; और	
(ग) सीवरेज लाईन बिछाने का कार्य प्रगति पर है; यदि नहीं, तो कारण तथा इस कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 5075, जोकि श्री इन्द्रदत्त लखनपाल (बडसर) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना।

(क) नगर पंचायत भोटा में मल निकासी योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति शहरी विकास विभाग द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 में 889.05 लाख रुपये की प्रदान की गई है। प्रस्तावित मल शोधन यन्त्र के लिए भोटा बाई पास के साथ लगती सरकारी भूमि का चयन किया गया है। चयनित सरकारी भूमि को विभाग के नाम स्थानांतरित करने के लिए रिपोर्ट/केस जिलाधीश हमीरपुर को स्वीकृति के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2022 को भेजा गया है।

(ख) नगर पंचायत भोटा में सीवरेज लाईन सभी वार्डों में आंशिक रूप से बिछा दी गई है जिसकी कुल लम्बाई 9608 मीटर है। जिसका वार्डवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	वार्ड	प्रस्तावित पाईप लाईन (मी० में) 150 एम०एम० ब्यास	बिछाई गई पाईप लाईन (मी० में)	शेष पाईप लाईन (मी० में)
1	रविदास नगर	1600	1555	45
2	इन्दिरा नगर	1000	990	10
3	कृष्णा नगर	1500	1490	10
4	नारायण नगर	1300	1293	7
5	राजीव नगर	2100	2040	60
6	लोहिया नगर	850	820	30
7	ज्वाला नगर	1450	1420	30
कुल		9800	9608	192

(ग) मल शोधन यन्त्र (STP) के लिए भूमि चयनित/स्थानांतरित न हो पाने के कारण वर्तमान में लाईन बिछाने का कार्य तकनीकी कारणों से रोका गया है।