Fixed for 15/03/2022

The Matter under Rule-324 raised by Sh. Rohit Thakur (MLA Jubbal)

Matter Raised:

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऊपरी शिमला में बिजली ट्रांसफार्मर चोरी के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। बिजली ट्रांसफार्मर में तांबा होता है और तांबे के लिए चोरी की जा रही है। जहां लाखों रूपये की लागत से स्थापित लगे बिजली के ट्रांसफार्मर नष्ट किए जा रहे हैं वहीं विद्युत पेयजल व सिंचाई योजनाओं की सेवाएं बाधित हो रही हैं।

अतः मैं सरकार से जानता चाहता हूं कि बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी रोकने व विद्युत उठाऊ पेयजल व सिंचाई योजनाओं की सुरक्षा बारे सरकार क्या विचार रखती है।

Reply :

उपरी शिमला के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लि0 के दो मण्डल ठियोग और चौपाल, शिमला वृत में तथा रोहडू और जुब्बल मण्डल, रोहडू वृत में आते हैं।

पिछले कुछ समय में उपरोक्त मण्डलों में उठाऊ पेयजल व सिंचाई योजनाओं को बिजली आपूर्ति करने वाले निम्नलिखित ट्रांसफार्मरों की चोरी हुई हैं:-

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	ट्रांसफार्मर का नाम	चोरी होने की तिथि
1	ठियोग	250 के0वी0ए0 चरीमू नाला	03.03.2022
2	रोहडू	250 के0वी0ए0 LWSS पंडली (कोकु नाला)	18.10.2021
		250 के0वी0ए0 LWSS महासु (बगरा)	22.10.2021
		100 के0वी0ए0 LWSS पदरा बजोआ (मराथू)	27.02.2022
		100 के0वी0ए0 LWSS गुन्ड़ा हिमरी (गुम्मा)	26.02.2022
3	जुब्बल	100 के0वी0ए0 LWSS बराल	09.03.2022

जल शक्ति विभाग की LWSS/LIS योजनाओं में लगे ज्यादातर ट्रांसफार्मर सुनसान इलाकों में स्थापित होते हैं जिस कारण दिन में तो पम्प ऑपरेटर मौजूद होते हैं परन्तु रात के समय कोई भी कर्मचारी नहीं होता है जिस कारण ट्रांसफार्मर के चोरी होने की सम्भावना अधिक रहती है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लि0 द्वारा ट्रांसफार्मरों की चोरी के मामलों से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

1. ट्रांसफार्मरों की फैन्सिंग और गार्डिंग की जाती है।
2. ट्रांसफार्मरों को मुख्य ढांचे से बैल्डिंग करके जोड़ने का कार्य किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर की चोरी मुश्किल लक्ष्य बने।
3. पुलिस प्रशासन से हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लि0 द्वारा दर्ज किए हुए ट्रांसफार्मर चोरी के मामलों की छानबीन को तेज कर अपराधियों को शीघ्र पकड़ने का आग्रह किया गया है।

****